


NOC

## प्रमाण पत्र


पत्रांक : पी0डब्ल्यू0डी0/108/2014-15

दिनांक :- 12/01/2015


प्रमाणित किया जाता है कि दून पब्लिक स्कूल, एन0एच0 65, हाथो बस स्टैण्ड, नरवाना जनपद-जीन्द (हरियाणा) का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 12.01.2015 को किया गया। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप बना हुआ है। विद्यालय भवन सभी दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत है।



सहायक अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
खण्ड नरवाना



अवर अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
खण्ड नरवाना



Manager

DOON PUBLIC SCHOOL  
NH-65, Narwana K. (Rail Road,  
Near Hathi Bus Stand, Narwana-126116



DOON PUBLIC SCHOOL  
NH-65, Narwana K. (Rail Road,  
Near Hathi Bus Stand, Narwana-126116



## बहुतलीय भवन हेतु चैकलिस्ट

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1. भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिला अथवा बहुमंजिला	दो मंजिला
2. क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हे० (4000) वर्ग मीटर है?	हां, 10121.00 वर्गमीटर
3. क्या भवन में पार्किंग के लिये समुचित व्यवस्था है?	हां
4. क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
5. क्या मुख्य पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	हां
6. क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं, तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गई है।	हां
7. क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले की बनी है?	हां
8. क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
9. क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठन्डे क्षेत्रों में 3.00 मीटर) है?	हां
10. क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी०) है?	हां
11. क्या खिड़कियां का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हां
12. क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
13. क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० और ऊंचाई 2.00 मी०) है?	हां
14. क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रैंड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है?	हां
15. क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हां
16. क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	हां

*Kaibab*  
12/11/15  
सहायक अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग

*Copied*  
अवर अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग

*Sau*  
MANAGER  
DCCN PUBLIC SCHOOL  
NH-50, Harwana, Karnal  
Near G.P. Bus Stand A

*D*  
DCCN PUBLIC SCHOOL  
NH-50, Harwana, Karnal Road,  
Near Harwana Bus Stand, Harwana-126116